

GODKENDELSESINDEHAVER:

Damixa ApS
Østbirkvej 2
5240 Odense NØ
Telefon: 63 10 22 10
Telefax: 63 10 22 08

Blandearmatur til håndvask

DAMIXA
type 37010



FABRIKAT:

Damixa ApS, Danmark

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: Damixa
- Varmt og koldt vand:
Rødt og blå mærke

På emballage:


- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

RØRFORENINGENS VVS-NR.:

70 1711.6XX

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Århus.



1 kPa = 0,01 bar ≈ 0,1 mVs

I: Med luftindblander A

II: Med luftindblander Z

Støjniveau L_{AP} i dB(A) og vandstrøm i afhængighed af tryktabet over armaturet.

Det angivne støjniveau ved 300 kPa

$L_{AP} = 22$ dB(A) er det maksimale støjniveau ved regulering mellem åben og lukket ventil.

Det angivne støjniveau ved 300 kPa

$L_{AP} = 19$ dB(A) er det maksimale støjniveau ved regulering mellem åben og lukket ventil.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinier, der er angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Betjening	Med to greb for koldt og varmt vand.
Montering	På håndvask. Tilgang nedefra gennem VA-godkendte fleksible tilslutningsslanger.
Udløb og tilbehør	Fast udløbstud med luftindblander.
Støjniveau (ved tryktab 300 kPa)	Med luftindblander A: $L_{ap} = 22$ dB(A) Med luftindblander Z: $L_{ap} = 19$ dB(A)
Støjgruppe	I: Gruppe 2 II: Gruppe 1
Forudsat vandstrøm	$q_f = 0,1$ l/s
Trykgruppe	Med luftindblander A: Gruppe 150 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 50 og 150 kPa). Med luftindblander Z: Gruppe 300 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 150 og 300 kPa).
Materiale	Armaturets dele er udført i messing. Tør vægt uden kobberør: 1073 gram